


- T1 Ulkoilma lämpötila-anturi
- T2 varalla
- T3 Poistoilman lämpötila-anturi
- T4 Jäteilman lämpötila-anturi
- T5 Tuloilma asuntoon lämpötila-anturi
- T6 Vesipatterimalleissa vesipatterin jäätymissuoja-anturi
- T7 varalla
- T8 varalla

- Koneen sisäinen lähetin
- Koneet 2018-2025- sisäinen kosteuslähetin (kytkentä kohtaan RH)
- Koneet alkaen 2026- Airfi Internal Sensor (kytkentä kohtaan J21)



INFO: Katkaiseva N- napa alkaen 2026- valmistetut koneet

Model 350 Electric, Syöttö 400V 3 x 16 A, (SÄHKÖ), Max ottoteho 8250W

-Pidätämme oikeuden muutoksiin-

Piirt.	08.09.21	AP	File	No.			Sivu 1/1
Suunn.	08.09.21	AP					
Muutos	18.12.25	AP					
Hyväk.							
			Kaavion nimi	SÄHKÖKAAVIO Sisäinen - Airfi Model 350 Electric			
			Piir. tyyppi.	S			Phase 1
			Piir. No.	60800756			Ver. C