



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0346.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Airfi Modele 53 mini, 60, 100, 130, 150, 250, 350**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, polietylen, piankę poliuretanową, poliester, mosiądz, aluminium i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji fragmenty materiału izolacyjnego nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Airfi Oy AB
21200 Raisio
Piilipuunkatu 11, Finlandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Airfi Oy AB
21200 Raisio
Piilipuunkatu 11, Finlandia



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.04.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.04.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 kwietnia 2026

The date of issue of the certificate: 28th April 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Januszek
dr n. med. Maciej Szczotko