Koneen piiri-
kortilla
äänimerkki
joka ilmaisee
esim
puhaltimien
vikaantumisen.

Vakiona
Airfi
piirikortilla

RU
K,V
SI
NAC32

RU
K,V
SI
NAC31

Poistopuhallin
Mp
EC

PU
SI, GND
VA, TACO
KE, PWM
NAC41

SI tai RU, (GND)
VA, (TACO)
KE tai VI, (PWM)
NAC42

Tulopuhallin
Mt
EC

dP- Transmitter Airfi,

Sisäinen painelähetin,
input2
+ -

Paineletku,
poistoilmasuodattimen
ja kennon väliseen tilaan

Paineletku, kennon
jäteilmapuolelle

Ohituspeltimoottorin
liitinkannan
johdotusjärjestys

Malli R		Malli L	
VA	4	VA	6
RU	6	RU	4
VI	3	VI	3
KE	2	KE	2
HA	1	HA	1

Säätävä
ohituspelti-
moottori

Tulo-ohjaus
Poisto-ohjaus
24VDC- VA
Inpu2- VI
GND - RU

J5 J6 J7 J8

J18 J19 J20

Sähköinen
jälkilämmitysvastus
Model60, 920W
Model 100, 920W
Model 130, 920W

Mekaaninen
ylilämpösuoja
+95°C

Ohjelmallinen
ylilämpösuoja
+55°C

2 C

1,5mm²

N1a 1
L2a 2
0
1

RJ9

USB

ETHERNET

SEVEN SEGMENT
(paikallisnäyttö)

Säätöpotentiometri

T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 RH

RH koneen sisäinen kosteuslähetin
T1 Ulkoilma lämpötila-anturi
T2 varalla
T3 Poistoilman lämpötila-anturi
T4 Jäteilman lämpötila-anturi
T5 Tuloilma asuntoon lämpötila-anturi
T6 Vesipatterimalleissa vesipatterin jäätymissuoja-anturi
T7 varalla

Pistotulppaliitäntä , maadoitettu pistorasia. Johdon vapaa mitta 1,6 m
Model 60, 230V 50 Hz 10A , max 1165W
Model 100, 230V 50 Hz 10A , max 1165W
Model 130, 230V 50 Hz 10A , max 1255W

Piirt.	28.02.18	AP	File	No.	Sivu 1/1
Suunn.	28.02.18	AP			
Muutos	27.08.21	AP	Kaavion nimi	SÄHKÖKAAVIO SISÄINEN Model 60, Model 100, Model 130	Piir. tyypp. S / Phase 1
Hyväk.					Piir. No. 60800062 / Ver. F